

**Fjerritslev Vand
 Vandværksvej 35
 9690 Fjerritslev
 Att.: Poul Kjær**
Rapportnr.: AR-16-CA-00500237-01
Batchnr.: EUDKVE-00500237
Kundenr.: CA0004900
Modt. dato: 20.12.2016

Analyserapport

Prøvested: Fjerritslev Vand Ledningsnet - 71678 - V02201200 / 4811000599
Udtagingsadresse: Industrivej 39, 9690 Fjerritslev
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer
Prøvedtagning: 20.12.2016 kl. 08:40
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S PCH
Analyseperiode: 20.12.2016 - 24.12.2016

Prøvemærke: Velfærdsrum

Lab prøvenr:	80413573	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	
Kimtal ved 22 °C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	
Metaller							
Arsen (As)	0.91	µg/l		5	0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Bor (B)	14	µg/l		1000	1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Kobolt (Co)	< 0.04	µg/l		5	0.04	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Nikkel (Ni)	0.94	µg/l		20	0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30
Strontium (Sr)	170	µg/l		10000	1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP-MS	30

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	10.2	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.4	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	41	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	6.5	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Kopi til:

Jammerbugt Kommune, Kopimodtager drikkevand, Toftevej 43, 9440 Aabybro

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Fjerritslev Vand
Vandværksvej 35
9690 Fjerritslev
Att.: Poul KjærRapportnr.: AR-16-CA-00500237-01
Batchnr.: EUDKVE-00500237
Kundenr.: CA0004900
Modt. dato: 20.12.2016

Analyserapport

Prøvested: Fjerritslev Vand Ledningsnet - 71678 - V02201200 / 4811000599
Udtagningsadresse: Industrivej 39, 9690 Fjerritslev
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer
Prøveudtagning: 20.12.2016 kl. 08:40
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S PCH
Analyseperiode: 20.12.2016 - 24.12.2016

Prøvemærke: Velfærdsrum

Lab prøvenr:	80413573	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			

24.12.2016

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S
Kundecenter**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**